



TABULKA MIESTNOSTÍ			
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA M2	
1.01	ZASADAČKA	21,51	
1.02	ŠATNA	12,98	
1.03	SKLAD	18,01	
1.04	SKLAD	11,58	
1.05	GARÁŽ	34,72	
1.06	ŠACHTA	1,90	
		<b>100,70</b>	

Čiarra	Popis
	CYK Y - J (0) 3x1,5
	CYK Y - 0 2x1,5
	CYK Y - J 5x1,5
	CYK Y - J 3x2,5
	CYK Y - J 5x2,5
	CYK Y - J 5x4
	CYK Y - J 5x10
	CY 16 ZŽ

**POZNÁMKY:**

Všetky zásuvkové vývody a osvetlenie v kúpeľniach musia byť doplnkovo chránené prúdovým chráničom. Pri inštalácii do horľavých konštrukcií (alebo na ne), použijť škatule a rúrky s príslušnou požiarou odolnosťou podľa STN 33 2312:1985 + Z1. Vypínače a zásuvky budú pri viacčasovej montáži umiestnené v spoločných rámkoch. Zvislú os zásuvky pri dverách (okne) zarovnať s osou vypínača.

Značka	Popis	Značka	Popis	Značka	Popis
	Zásuvka 16A/230V, jednoduťá / dvojťá / IP44		Spínač radenie 1, IP20/IP44		Svetidlo stropné/nástené/so senzorm
	Zásuvka 16A/230V, s prepäťovou ochranou tr. D		Spínač radenie 5, IP20/IP44		Svetidlo priemyselne LED
	Rozvádzač		Spínač radenie 5B, IP20/IP44		Svetidlo stropné LED
	Uzemňovacia prípojnica		Spínač radenie 6, IP20/IP44		Svetidlo kancelárske LED
	Doplnkové pospájanie, uzemnenie		Spínač radenie 7, IP20/IP44		Zásuvková skriňa 230/400V s istením a prúd chráničom
	Vykurovacie teleso		Tlačidlový ovládač IP21/IP44/ jednoduťý/dvojťý		TV / PC Zásuvka
	Pohybový spínač 360°/180°		Vývod 230V/400V (TNS)		Zásuvka 16A/400V

**ROZVODNÁ SIŤ:** 3 NPE 50Hz 230/400V, TN-S  
**OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:**  
**ZÁKLADNÁ OCHRANA (STN 33 2000 4.-4.1):**  
 A.1 Základná izolácia živých častí  
 A.2 Zábrany alebo kryty

**OCHRANA PRI PORUČHE (STN 33 2000 4.-4.1):**  
 4.11 Samočinné odpojenie pri poruche  
 4.11.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie  
 4.15.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)  
 4.15.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

VYPRACOVAL:	Ing. Ľubomír Škrápek	ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Ľubomír Škrápek
INVESTOR:	Obec Rudina, Obecný úrad Rudina č. 442, 023 31 Rudina		
STAVBA:	STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBRJOJNICE	STUPEŇ:	PSP/RP
	parc. č. 453/1,453/2, katastrálne územie RUDINA, súpisné č.445	DÁTUM:	08/2017
OBJEKT:	ELEKTROINŠTALÁCIA	FORMÁT:	3A4
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP	ZAK. ČÍSLO:	P2017_8_01
		MIERKA:	1:50
		Č.V.	02