

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

podľa STN 33 2000-5-51

Zloženie komisie:

predseda: Ing. Ľubomír ŠKRÍPEK ELI
členovia: Ing. arch. Pavol PAPUČÍK ARCH
Ing. Martin NEVEDEL ARCH

NÁZOV STAVBY: STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE

OBJEKT: ELEKTROINŠTALÁCIA

ADRESA: parc. č. 453/1,453/2, katastrálne územie RUDINA, súpisné č.445

INVESTOR: Obec Rudina, Obecný úrad Rudina č. 442 023 31 Rudina

STUPEŇ PD: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Podklady pre určenie vonkajších vplyvov:

- projekt stavebnej časti a predložené využitie jednotlivých priestorov
- STN 33 2000-5-51

Popis technológie a zariadení, vlastností médií a látok

Elektroinštalácia v nebytových priestoroch, svetelné a zásuvkové rozvody.

Zoznam miestností a ich účel:

Objekt obsahuje nasledovné druhy priestorov:

- a) vnútorné priestory: všetky priestory mimo uvedených samostatne
- b) vonkajšie priestory: terasa, vstupy do objektu
- c) vonkajšie priestory: strecha

Rozhodnutie:

Na základe predložených podkladov a na základe STN 33 2000-5-51, stanovuje komisia vonkajšie vplyvy takto:

- a) platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie II: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1 AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
- b) platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie V: AA7, AB7, AC1, AD2, AE1 AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR2, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
- c) platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie VI: AA8, AB8, AC1, AD4, AE1 AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AR2, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Zdôvodnenie:

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností

V Žiline dňa 7.8.2017

.....
podpis predsedu komisie