



KÁB. VÝVOD PRE ZAPOJENIE OVLADÁČIEHO PRÍKRU
PRE NIŽZOVÉ VYPNUTIE DODÁVKY EL. ENERGIE
PRE ZARIADENIA KUCHYNE

Uzemňovacia doska 1000x500mm
1816 F-500X1000 + 4 ks
uzemňovacej tyče 219 25 ST FT

TECHNOLÓGIA KUCHYNE ZÁSUVKOVÉ OBVODY

VODIČE CY 4; 6; 10 mm²
DOPLNKOVÉHO POSPÁJANIA
A VODIČE CY 16 mm²
OCHRANNÉHO POSPÁJANIA.

PRÍVOD Z RIS
CS1

POZNÁMKA
Celý rozvádzač RH bude zrepasovaný - obrúsiť pôvodný náter, natrieť nanovo, poškodené prvky opraviť resp. vymeniť. V dverách osadiť nové zámky. V poli č. 1 budú vymenené komplet prvky a rozdelená sústava TNC na TNS. Ističe budú montované na novú montážnu dosku, s novými krycimi doskami. V poli č. 2 sa vymenia iba staré bakelitové trojfázové ističe na lište č. 2, všetko ostatné ostáva pôvodné.

DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE:
V ELEKTROŠTALÁCII UROBIŤ DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE:

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM: (STN 33 2000 4-41)

ZÁKLADNÁ OCHRANA:

- základnou izoláciou živých častí
- zábranou alebo krytmi, umiestnením mimo dosah

OCHRANA PRI PORUČHE:

- ochranným uzemnením a pospájaním
- samočinným odpojením pri poruče
- doplnkové ochranou prúdovým chráničom

POZNÁMKA:

VÝZBRUJ ROZVÁDZAČA PODLA SCHEMÝ ZAPOJENIA A NÁVRHU.

TN-C 3x230/400V 50Hz , TN-S 3x230/400V 50Hz

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavol ZUSKÁČ
VPRACOVAL	Ing. Pavol ZUSKÁČ
KONTROLOVAL	Ing. Pavol ZUSKÁČ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE	Rudina
INVESTOR	Obec Rudina, Obecný úrad Rudina č. 442, 023 31 Rudina
STAVBA	Elektrické napojenie nových technologických zariadení v kuchyni základnej školy v Rudine
OBJEKT	Základná škola Rudina - nová časť
OBSAH	Rozvádzač RH

QUERCUS z&Z, s.r.o. Borová 10, 01007 Zlilina

STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
PROFESIA	ELEKTRO
Č. ZAK.	OS19110101
DÁTUM	11/2019
FORMÁT	2 A4
MIERKA	1:75
PROFESIA	EL
Č. VÝKRESU	03
SADA	